

## LINE を利用した破損等の通報について【令和3年3月分】

### 【道路】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
3月2日(火)	希望が丘	道路側溝があふれている。	スノコを撤去し、グレーチングを設置しました。	3月19日(月)
3月13日(土)	大久保東	グレーチングが斜めに落ち込んでおり、側溝壁が一部割れている。	側溝壁のモルタル補修及び、グレーチングがガタつかないように、ゴム敷をしました。	3月29日(月)

### 【公園施設】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
3月15日(月)	つばさが丘	緑地の側溝に法面を掘削した土砂が放置されている。	施工業者に後日撤去することを確認している旨を通報者に伝えました。	3月15日(月)

### 【その他】

通報日	場所	通報内容	対応状況	対応日
3月8日(月)	七山	地区のゴミ収集場の鉄板3枚の内1枚が、溝の側溝が崩れ使用できないため補修してほしい。	補修済です。	3月25日(木)