質疑回答一覧

件名　　証明書交付対応行政キオスク端末

番号	質疑	回答
1	仕様書　別添1 設置場所の制限により大きさは記載の寸法以内が望ましいと考えます。 特に横幅が著しく超過した場合は住民の方の通行に支障がでますので、 横幅は10%以内（900㎜～1100㎜）の増減が許容範囲という理解で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	仕様書（7）⑤ ・電源工事も必要となりますが作業は平日日中の実施は可能でしょうか。 閉庁後もしくは土日限定などご要望がございましたらご教示ください。 ・作業前に現地下見は可能でしょうか。 下見訪問の時間指定がございましたらご教示ください。	・電源工事の作業は平日日中の実施は不可です。平日の閉庁後もしくは閉庁日になります。 ・入札前及び作業前の現地下見は可能です。日時については事前にご相談ください。
3	仕様書（7）⑤ ・電源工事範囲に関してブレーカから設置場所まで配線は柱及び天井を這わせ 電源コンセント設置までを行うという認識でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、配線・配管は露出しないこと。