

電力調達契約需要場所仕様一覧

別紙1

No	需要場所	供給地点特定番号	契約種別	供給電気方式 及び受電方式	電圧 (V)	標準 周波 数 (Hz)	受電方式	非常用 電源設備 (kVA)
1	北保育所 熊取町希望が丘4丁目14番2号	06-0022-5502-4140-2001-0000	従量電灯B	交流単相3線式	100	60	一回線受電方式	無
		06-0022-5502-4140-2002-0000	低圧電力	交流3相3線式	200	60	一回線受電方式	無
2	中央保育所 熊取町五門西2丁目14番14号	06-0032-5532-2141-4001-0000	従量電灯B	交流単相3線式	100	60	一回線受電方式	無
		06-0032-5532-2141-4002-0000	低圧電力	交流3相3線式	200	60	一回線受電方式	無

※担当課及び請求先は、いずれも熊取町 健康福祉部 保育課(住所:熊取町野田1-1-1 電話:072-452-6293)