

町有ため池等の水質調査結果について

熊取町大久保東地区における地下水汚染について、令和7年2月13日に大阪府より発表された第2報における、調査地点を示す半径500m以内の円の中にある町有ため池3箇所及び、円に近接している町管理施設の井戸1箇所において、町独自で水質調査を実施しましたので調査結果をお知らせします。

町有ため池（3地点）水質調査の結果

採水地点	PFOS及びPFOA 測定値（ng/L）	備考
地点①（満池）	37	暫定目標値以下
地点②（中ノ池）	260	※暫定目標値を超過
地点③（芦谷池）	150	※暫定目標値を超過

※ 水道水の暫定目標値：PFOS及びPFOAとして50ng/L以下。

2地点において、国が定める暫定目標値である50ng/Lを上回ることが確認されました。

〔今後の対応〕

暫定目標値を上回る調査結果が確認されたことから、汚染状況を確認するため調査範囲を広げて水質調査を実施します。

また、周辺環境への影響については、大阪府や関係団体と連携しながら調査、検討を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

ため池に関すること

下水道河川課 河川農水室

電話：072-452-6403

町管理施設の井戸（1地点）水質調査の結果

採水地点	PFOS及びPFOA 測定値（ng/L）	備考
地点④（オアシス農園）	11	暫定目標値以下

※ 水道水の暫定目標値：PFOS及びPFOAとして50ng/L以下。

今回実施した水質調査では、国が定める暫定目標値である50ng/L以下であることが確認されました。

この記事に関するお問い合わせ先

オアシス農園に関すること

道路公園課 みどり公園グループ

電話：072-452-6404

関連リンク

[熊取町大久保東地区における地下水汚染について（第2報）／大阪府HP（外部リンク）](#)

[有機フッ素化合物（PFAS）について／環境省HP（外部リンク）](#)

[熊取町大久保東地区における地下水汚染について](#)

[熊取町大久保東地区における地下水汚染について（第2報）](#)

地理院地図（国土地理院ホームページ）

問い合わせ先

ため池に関すること	熊取町都市整備部 下水道河川課河川農水室	TEL452-6403（直通）
オアシス農園に関すること	熊取町都市整備部 道路公園課	TEL452-6404（直通）
農作物に関すること	熊取町住民部産業振興課	TEL452-6050（直通）
飲用に供している施設の指導に関すること	熊取町住民部環境課	TEL452-6097（直通）
家庭用井戸の水質及び飲用指導に関すること	大阪府健康医療部 生活衛生室環境衛生課 大阪府泉佐野保健所生活衛生室衛生課	TEL06-6944-9181（直通） TEL072-462-7982（直通）
事業所井戸の水質調査、発生源の調査及び対策に関すること	大阪府環境農林水産部 環境管理室事業所指導課	TEL06-6210-9578（直通）
河川の水質に関すること	大阪府環境農林水産部 環境管理室環境保全課	TEL06-6210-9621（直通）