

使用電力量および最大需要電力の実績値(令和7年4月～令和8年3月)

【別紙3】

番号	施設名	年月	令和7年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和8年 1月	2月	3月	合計 (最大)
1	熊取町役場庁舎	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	91	97	143	163	156	148	109	93	133	150	159	129	163
		使用電力量(KWh)	24,682	23,585	31,710	44,004	41,935	35,933	26,651	25,377	32,140	39,587	32,986	33,272	391,862
2	熊取町営斎場	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	22	29	32	35	35	33	26	23	35	37	35	26	37
		使用電力量(KWh)	2,322	2,345	3,278	5,494	5,934	4,076	2,939	3,501	4,216	5,148	3,759	3,571	46,583
3	熊取町立総合保健福祉センター	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	41	42	47	57	58	56	43	42	45	51	53	51	58
		使用電力量(KWh)	9,674	9,655	11,022	12,786	12,410	11,617	10,423	10,223	11,704	11,951	11,255	12,083	134,803
4	中央小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	65	70	144	138	141	134	106	65	133	175	154	117	175
		使用電力量(KWh)	10,513	10,722	22,016	22,623	14,599	24,746	14,926	11,128	18,910	21,985	20,712	16,312	209,192
5	西小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	60	80	104	107	118	115	90	59	93	121	110	106	121
		使用電力量(KWh)	9,248	9,821	18,767	15,387	11,697	19,962	12,538	9,251	14,541	18,299	17,932	14,283	171,726
6	南小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	46	77	108	138	122	135	72	67	88	122	105	81	138
		使用電力量(KWh)	10,420	11,506	17,290	20,078	11,760	20,571	13,956	10,891	15,330	17,653	17,147	13,785	180,387
7	北小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	136	113	150	161	164	179	115	152	183	185	186	167	186
		使用電力量(KWh)	10,492	11,947	24,810	23,703	15,196	26,167	15,116	14,018	24,105	26,497	25,377	21,424	238,852
8	東小学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	52	95	130	134	140	142	106	56	118	132	118	107	142
		使用電力量(KWh)	8,493	9,778	17,881	21,173	11,851	23,860	14,357	9,002	14,844	18,441	17,690	14,420	181,790
9	熊取中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	54	101	140	147	156	143	97	80	118	147	142	104	156
		使用電力量(KWh)	9,646	10,507	19,742	25,692	15,472	23,866	12,934	11,445	18,780	21,201	19,016	15,045	203,346
10	熊取北中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	52	76	138	147	156	169	96	61	95	122	118	88	169
		使用電力量(KWh)	9,268	10,097	19,500	25,044	14,277	25,610	13,957	9,709	15,832	17,494	14,385	12,048	187,221
11	熊取南中学校	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	70	97	126	128	155	145	100	87	110	144	133	99	155
		使用電力量(KWh)	9,084	10,136	18,808	24,907	18,192	26,980	13,420	10,632	18,887	22,921	20,573	14,096	208,636
12	公民館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	32	20	20	39	48	47	38	17	36	39	36	32	48
		使用電力量(KWh)	3,382	3,576	5,005	7,046	7,841	6,305	4,429	3,878	5,527	7,280	6,513	5,771	66,553
13	熊取交流センター(煉瓦館)	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	52	67	99	126	134	102	65	76	93	109	107	88	134
		使用電力量(KWh)	11,635	12,221	19,852	30,962	33,320	23,312	13,511	11,808	17,159	20,487	17,815	15,861	227,943
14	熊取町立熊取図書館	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	48	59	59	64	64	61	56	44	53	51	54	52	64
		使用電力量(KWh)	6,058	7,025	11,815	14,944	16,339	15,057	9,613	6,031	10,746	11,146	9,386	10,115	128,275
			中部電力ミライズ株式会社						エバーグリーン・マーケティング株式会社						
15	文化ホール	力率(%)	100	100	99	99	99	99	99	99	99	98	98	98	-
		最大需要電力(KW)	71	93	128	123	114	118	97	53	72	100	101	80	128
		使用電力量(KWh)	2,963	4,466	7,580	15,554	11,528	14,224	8,782	4,548	7,433	10,070	7,402	5,207	99,757
			関西電力						エバーグリーン・マーケティング株式会社						
16	東保育所	力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
		最大需要電力(KW)	35	16	13	28	38	38	39	18	9	27	34	33	39
		使用電力量(KWh)	2,277	2,002	2,938	5,163	5,041	3,935	2,195	2,031	3,408	4,326	3,400	3,035	39,751
17	熊取町立総合体育館	力率(%)	100	100	100	99	95	95	95	97	98	98	97	97	-
		最大需要電力(KW)	341	341	341	341	341	300	289	289	289	289	289	289	341
		使用電力量(KWh)	67,200	57,636	62,440	77,706	67,137	71,567	61,136	49,170	45,381	47,188	49,890	47,077	703,528
			関西電力												