

【別紙3】

| 番号 | 施設名            | 年月         | 令和6年<br>4月 | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月     | 10月    | 11月          | 12月    | 令和7年<br>1月 | 2月     | 3月     | 合計<br>(最大) |         |
|----|----------------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|------------|--------|--------|------------|---------|
| 1  | 熊取町役場庁舎        | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 67         | 88     | 108    | 167    | 159    | 153    | 102    | 106          | 139    | 159        | 179    | 153    | 179        | 179     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 25,118     | 24,885 | 29,257 | 42,436 | 42,262 | 37,958 | 28,562 | 25,039       | 35,111 | 38,855     | 38,705 | 34,147 | 402,335    | 402,335 |
| 2  | 熊取町営斎場         | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 22         | 24     | 30     | 30     | 31     | 34     | 25     | 22           | 36     | 38         | 39     | 30     | 39         | 39      |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 2,466      | 2,728  | 2,707  | 4,711  | 5,219  | 4,983  | 2,364  | 3,155        | 4,673  | 5,576      | 5,572  | 3,967  | 48,121     | 48,121  |
| 3  | 熊取町立総合保健福祉センター | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 91         | 44     | 46     | 61     | 54     | 54     | 47     | 44           | 48     | 50         | 51     | 52     | 91         | 91      |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 11,050     | 10,495 | 11,162 | 13,467 | 11,955 | 12,110 | 11,936 | 11,268       | 11,638 | 11,894     | 11,467 | 11,694 | 140,136    | 140,136 |
| 4  | 中央小学校          | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 54         | 107    | 116    | 139    | 124    | 137    | 111    | 87           | 138    | 162        | 171    | 145    | 171        | 171     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 11,201     | 11,533 | 19,934 | 23,474 | 13,617 | 26,118 | 16,040 | 12,758       | 19,685 | 25,116     | 26,370 | 17,783 | 223,629    | 223,629 |
| 5  | 西小学校           | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 60         | 67     | 95     | 116    | 104    | 124    | 93     | 86           | 93     | 109        | 115    | 100    | 124        | 124     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 9,176      | 9,342  | 15,553 | 15,335 | 10,565 | 21,963 | 13,604 | 10,287       | 14,991 | 18,474     | 20,241 | 14,667 | 174,198    | 174,198 |
| 6  | 南小学校           | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 47         | 66     | 91     | 121    | 127    | 130    | 77     | 68           | 99     | 113        | 123    | 106    | 130        | 130     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 10,616     | 11,606 | 15,411 | 17,099 | 11,130 | 20,209 | 14,876 | 12,026       | 16,811 | 18,640     | 19,853 | 15,378 | 183,655    | 183,655 |
| 7  | 北小学校           | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 70         | 93     | 115    | 149    | 146    | 149    | 124    | 92           | 178    | 190        | 194    | 183    | 194        | 194     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 10,548     | 10,836 | 17,997 | 23,169 | 15,171 | 26,946 | 16,489 | 11,277       | 23,149 | 27,919     | 28,494 | 21,667 | 233,662    | 233,662 |
| 8  | 東小学校           | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 111        | 90     | 110    | 121    | 113    | 137    | 107    | 129          | 143    | 164        | 159    | 154    | 164        | 164     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 9,202      | 9,286  | 16,557 | 21,165 | 12,121 | 21,432 | 14,815 | 11,915       | 18,719 | 21,804     | 23,092 | 17,465 | 197,573    | 197,573 |
| 9  | 熊取中学校          | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 53         | 64     | 102    | 158    | 132    | 170    | 117    | 94           | 121    | 155        | 143    | 127    | 170        | 170     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 10,661     | 9,978  | 15,687 | 26,573 | 13,762 | 28,099 | 13,765 | 12,609       | 17,532 | 21,613     | 23,077 | 16,501 | 209,857    | 209,857 |
| 10 | 熊取北中学校         | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 52         | 71     | 101    | 138    | 124    | 153    | 128    | 70           | 88     | 109        | 115    | 107    | 153        | 153     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 10,564     | 10,187 | 16,846 | 24,517 | 13,878 | 26,473 | 14,918 | 10,879       | 14,455 | 17,036     | 17,672 | 12,681 | 190,106    | 190,106 |
| 11 | 熊取南中学校         | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 72         | 77     | 115    | 136    | 143    | 148    | 113    | 97           | 117    | 152        | 150    | 125    | 152        | 152     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 9,428      | 10,030 | 17,602 | 25,888 | 18,284 | 27,606 | 15,722 | 12,573       | 20,669 | 22,791     | 25,806 | 17,336 | 223,735    | 223,735 |
| 12 | 公民館            | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 20         | 21     | 27     | 49     | 46     | 46     | 23     | 29           | 35     | 37         | 47     | 32     | 49         | 49      |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 4,021      | 3,587  | 4,326  | 7,924  | 7,562  | 7,215  | 3,758  | 3,882        | 5,445  | 6,669      | 6,766  | 5,727  | 66,882     | 66,882  |
| 13 | 熊取交流センター(煉瓦館)  | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 46         | 83     | 88     | 134    | 157    | 130    | 78     | 92           | 113    | 134        | 141    | 121    | 157        | 157     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 11,839     | 14,671 | 20,486 | 33,362 | 34,508 | 27,476 | 16,575 | 14,998       | 20,835 | 25,653     | 25,113 | 19,377 | 264,893    | 264,893 |
| 14 | 熊取町立熊取図書館      | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 49         | 37     | 53     | 57     | 60     | 56     | 54     | 55           | 48     | 48         | 49     | 52     | 60         | 60      |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 5,797      | 6,231  | 10,664 | 12,985 | 15,752 | 13,938 | 10,252 | 6,601        | 9,752  | 10,979     | 9,599  | 9,840  | 122,390    | 122,390 |
|    |                |            | 株式会社 エネット  |        |        |        |        |        |        | 中部電力ミライズ株式会社 |        |            |        |        |            |         |
| 15 | 文化ホール          | 力率(%)      | 100        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100          | 100    | 100        | 100    | 100    | －          |         |
|    |                | 最大需要電力(KW) | 128        | 128    | 128    | 128    | 128    | 128    | 128    | 128          | 128    | 128        | 128    | 128    | 128        | 128     |
|    |                | 使用電力量(KWh) | 2,691      | 6,272  | 7,612  | 16,252 | 14,907 | 14,536 | 10,246 | 6,232        | 6,638  | 8,310      | 8,373  | 6,036  | 108,105    | 108,105 |
|    |                |            | 関西電力       |        |        |        |        |        |        |              |        |            |        |        |            |         |